

**URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI**

02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 122
tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
NIP: 951-18-26-390, Regon: 013053785
(3)

L.dz./ 60 /06/2015

Warszawa, 11.06.2015r.

Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu ZP/PN/D/01/2015

dotyczy: dostawy z montażem szafek ubraniowych wraz z systemem otwierania dla obiektu Aqua Relaks w Warszawie

Informuję, że w dniu 10.06.2015r. do Zamawiającego zostały skierowane pytania dotyczące siwz. Poniżej treść pytań (cyt. w oryginale) wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. *Czy remont będzie dotyczył wszystkich pomieszczeń szatni tj. 2 x męskiej, 2 x damskiej, 2 x niepełnosprawnych, rodzinnej, ratowników, 2 x fitness oraz przedsiionków przed szatniami basenowymi damskimi i męskimi oraz szatnią rodzinną.*

Odpowiedź: Remont dotyczy pomieszczeń szatni: 2 x męskiej, 2 x damskiej, 2 x niepełnosprawnej oraz rodzinnej.

2. *Czy wystarczy jedno malowanie czy musi być malowane 2 razy.*

Odpowiedź: Ściany mają być jednolicie pokryte białą farbą, bez prześwitów i przebarwień – ilość malowań zależy od jakości zastosowanej farby.

3. *Czy UPS może być jeden wspólny dla wszystkich pomieszczeń.*

Odpowiedź: Nie, dla każdej szatni musi być oddzielny UPS.

4. *Czy może być w jednym miejscu zespół zasilaczy 12V do szafek.*

Odpowiedź: Dopuszcza się zlokalizowanie w jednym miejscu wszystkich zasilaczy w korytarzu przy szatniach.

5. *Czy w przypadku czytników ze sterownikami przypisanych do np. 2 drzwi wystarczy zamiast wyświetlacza strzałka z diodą LED wskazująca otwartą szafkę.*

Odpowiedź: Wszystkie zamontowane czytniki muszą mieć wyświetlacz, na którym będzie się wyświetlał numer otwieranej szafki.

6. *Czy dopuszcza się elektrozaczepy z bolcem bez zamka mechanicznego.*

Odpowiedź: Nie.

7. *Czy numeracja może być grawerowana i wklejana w drzwi szafki o wysokości 3 cm.*

Odpowiedź: Nie.

Zastępca Dyrektora
Kierownik Obiektu
[Podpis]
Piotr Konratowicz