

**URSYNOWSKIE CENTRUM
SPORTU I REKREACJI**

02-781 Warszawa, ul. Pileckiego 122
tel./fax 022 334 62 11, 022 334 62 12
NIP: 951-18-26-390, Regon: 013053785
(3)

L.dz./ 81 /06/2015

Warszawa,12.06.2015v.

Do Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu ZP/PN/D/01/2015

dotyczy: dostawy z montażem szafek ubraniowych wraz z systemem otwierania dla obiektu Aqua Relaks w Warszawie

Informuję, że w dniu 11.06.2015r. do Zamawiającego zostało skierowane pytanie dotyczące siwz. Poniżej treść pytania (cyt. w oryginale) wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

„W przypadku elektroniki szafkowej stosuje się dwa rozwiązania: czytniki grupowe lub miejscowe.

To pierwsze rozwiązanie, ze względu na obsługę większej ilości elektrozaczepów /powyżej 4 szt./ wymaga posiadania wyświetlacza przez czytnik i jest to konieczność gdyż osoba po odczycie musi podejść do szafki o podanym numerze.

W drugim przypadku czytnik nie musi posiadać wyświetlacza, gdyż jest on umiejscowiony blisko obsługiwanego zamaka lub zamków /4 i mniej/. Stosuje się w ich konstrukcji tylko diodę /diody/ potwierdzającą /-ce/ stan zaś osoba stojąc już przy szafce o podanym numerze na pasku uruchamia otwarcie elektrozaczepu..

Dlatego moje pytanie:

- czy musi czytnik miejscowy posiadać wyświetlacz, gdyż specyfikacja mówi „Czytniki mogą być zainstalowane osobno na każdej szafce lub czytniki zbiorcze, które otwierają określoną liczbę przypisanych szafek.”

Dodatkowo wyjaśniam, iż czytnik grupowy ze swej natury ulegając awarii blokuje kilkanaście szafek i dlatego rozumiem, czym kierował się rozpisujący przetarg robiąc zapis o dublowaniu się czytników.

Czytnik miejscowy ulegając awarii blokuje maksymalnie 2 szafki, lecz dzięki zastosowaniu kluczyka przy elektrozaczepie /w celu otwarcia szafki/ możemy „wypuścić” klienta zaś modułowość czytnika pozwala na wpięcie nowego w ciągu kilku minut a szafki dalej są sprawne.

W obu przypadkach jest zachowana funkcja zabezpieczenia działania szafek, lecz z wykorzystaniem nieco innej filozofii i środków”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Czytnik miejscowy który otwiera maksymalnie 4 szafki, nie musi posiadać wyświetlacza. Zamawiający dopuszcza zastosowanie czytników miejscowych, które nie posiadają wyświetlacza a jedynie diody wraz z strzałkami wskazującymi, która szafka została otwarta.

Zastępca Dyrektora
Kierownik Obiektu

Piotr Kondratowicz