L.dz./ 96 /10/2020 Warszawa, 14.10.2020r.

Do Wykonawców

zainteresowanych udziałem w postępowaniu ZP/PN/D/04/2020

dotyczy: DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM LAMP LED ORAZ WYMIANY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA W HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ ARENA URSYNÓW W WARSZAWIE

Informuję, że w dniu 13.10.2020r. Zamawiający otrzymał pytania oraz wnioski dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Poniżej treść pytań i wniosków wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. *W związku z odpowiedziami na pytanie nr. IV proszę o wyjaśnienie sterowania oświetleniem: Z opisu wynika że lampy mają mieć możliwość wygaszania w konfiguracji 100%, 70%-80%, i 50% natomiast odpowiedź na pyt nr 5 mówi że ma być ON/OF. Czy zatem oprawy muszą posiadać sterowanie DALI do ściemniania czy ma być ON/OFF 100% – 0%?*

   Odpowiedź: Zasada ON/OFF służy do załączania i wyłączania wszystkich ośmiu obwodów co zapewni 100% oświetlenia, regulacja natężenia oświetlenia następować będzie poprzez wygaszanie poszczególnych opraw np. dla natężenia 50% wyłączenie części z ośmiu obwodów, zatem oprawy nie muszą posiadać sterowania DALI do ściemniania

2. *Niniejszym zwracam się z prośbą o wydłużenie okresu przygotowania ofert i przesunięcie terminu ich składania na dzień 24.10.2020r. Zastosowany przez Państwa okres jest bardzo krótki biorąc pod uwagę liczne wymogi w postaci konieczności przygotowania projektu oraz przeprowadzenia wizji lokalnej.*

   Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje termin składania ofert wyznaczony na dzień 15.10.2020r. Jednocześnie informuję, że Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej określonej w OPZ, co nie ma wpływu na czas przygotowania oferty.

Jednocześnie Zamawiający udostępnia do ewentualnego wykorzystania schemat regulacji natężenia oświetlenia oraz załącza rzut hali wraz z trybunami (przekrój boczny)

Link do pobrania schematu https://we.tl/t-gSWjqLbPNm

Uwaga: Schemat należy traktować tylko jako przykład. Obecny układ regulacji natężenia oświetlenia nie został oparty na żadnych pomiarach, Wykonawca we własnym zakresie powinien tak rozplanować wygaszanie poszczególnych opraw aby uzyskać natężenie oświetlenia wymagane w OPZ.

DYREKTOR
URSYNOWSKIEGO CENTRUM
SPORTU I REKREACJI
Anita Nasierowska