

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ OBIEKTÓW UCSiR.

Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 23/08/2021 z dnia 26.08.2021 r.

L.p	Element planu/działania	Obiekt	Przewidywany termin realizacji	Niezbędne działania/kroki/punkty kontroli postępu prac	Osoba/Jednostka odpowiedzialna
1	Dojście	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		-	
		Hala Hawajska		-	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Dojście boczne - modernizacja i dostosowanie oświetlenia.	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		-	
2	Parking	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	1. Usunięcie różnic poziomów, obniżenie krawężników na drodze prowadzącej z parkingu do budynku. 2. Oznaczenie miejsca kolorem niebieskim i znakiem P-24 3. Poszerzenie miejsca do szerokości 3,6m.	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		1. Wytyczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 2. Oznakowanie miejsca znakiem pionowym (D-18"parking" lub D-18b ") 3. Oznaczenie miejsca kolorem niebieskim i znakiem P-24.	
		Hala Hawajska		1. Usunięcie różnic poziomów, obniżenie krawężników na drodze prowadzącej z parkingu do budynku. 2. Poszerzenie miejsca do szerokości 3,6m. 3. Oznaczenie miejsca kolorem niebieskim i znakiem P-24.	

		Pływalnia Hirszfelda		-	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		1. Wytyczenie miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami. 2. Oznakowanie miejsca znakiem pionowym (D-18"parking" lub D-18b ") 3. Oznaczenie miejsca kolorem niebieskim i znakiem P-24.	
3	Pochylnia	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		1. Przebudowa pochylni/skrócenie długości pojedynczego odcinka pochylni do max. 8 m przez budowę spocznika. 2. Montaż poręczy po obu stronach pochylni. 3. Oznakowanie, montaż reliefowych płyt ostrzegawczych.	
		Hala Hawajska		1. Montaż poręczy po obu stronach pochylni. 2. Oznakowanie, montaż reliefowych płyt ostrzegawczych.	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Montaż nowych poręczy po obu stronach pochylni. 2. Oznakowanie, montaż reliefowych płyt ostrzegawczych.	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		-	
4	Podnośnik/winda przyschodowa	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	1. Rozważenie zakupu podnośnika	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		-	
		Hala Hawajska		1. Rozważenie zakupu podnośnika	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Rozważenie zakupu podnośnika	
		Pływalnia Koncertowa		1. Rozważenie zakupu podnośnika	

		Pływalnia Moczydło		1. Rozważenie zakupu podnośnika	
5	Schody Zewnętrzne	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		1. Rozważenie możliwości zmniejszenia liczby stopni do ilości max. 10. 2. Rozważenie możliwości poszerzenia stopni do min. 35 cm. 3. Oznakowanie krawędzi stopni pierwszego i ostatniego kolorem kontrastowym. 4. Rozważenie możliwości poprawienia odległości poręczy od ściany na min. 5 cm.	
		Hala Hawajska		-	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Rozważyć jakie są możliwości dostosowania szerokości stopni do wymaganych wymiarów tj. min. 35 cm. 2. Schody zewnętrzne boczne - Rozważyć jakie są możliwości dostosowania wysokości stopni do max. 15 cm. oraz szerokości do min. 35 cm. 3. Dostosować wysokość pochwytów (obniżyć zgodnie zwytycznymi - górna krawędź dolnego pochwyty na wys. 75 cm. a górnego na wys. 110 cm. (dotyczy schodów zewn. i zewnętrznych bocznych). 4. Oznaczyć krawędzie pierwszego i ostatniego stopnia kolorem kontrastującym. - dotyczy schodów zewn. betonowych.	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		-	

6	Wejście	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie przeszkody przed wejściem (wycieraczka), tak aby łatwo można było podjechać wózkiem inwalidzkim do wejścia obiektu. 2. Montaż dzwonka alarmowego. 3. Montaż drzwi automatycznych zewnętrznych (rozsuwanych). 	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie prz 3. Oznakować szklane drzwi wejściowe kontrastowymi pasami. (min. 2 pasy kontrastujące z tłem umieszczone na wysokości 130-140 cm pierwszy pas i 90-100 cm. drugi pas. 4. Montaż dzwonka alarmowego. 	
		Hala Hawajska		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie przeszkody przed wejściem (wycieraczka), tak aby łatwo można było podjechać wózkiem inwalidzkim do wejścia obiektu. 3. Oznakować szklane drzwi wejściowe kontrastowymi pasami. (min. 2 pasy kontrastujące z tłem umieszczone na wysokości 130-140 cm pierwszy pas i 90-100 cm. drugi pas. 4. Montaż dzwonka alarmowego. 	
		Pływalnia Hirszfelda		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie przeszkody przed wejściem (wycieraczka), tak aby łatwo można było podjechać wózkiem inwalidzkim do wejścia obiektu. 2. Dostosowanie przestrzeni manewrowej min. 150x150 cm. a rekomendowane 200x200cm. (poszerzenie) - dot. wejścia głównego i bocznego. 2. Dostosowanie wysokości (obniżenie przycisku dzwonka na wys. od 80-110cm.). 3. Dostosować przestrzeń manewrową wiatrołapu min. 150x150 cm. (poszerzenie) - dot. wejścia głównego i bocznego. 4. Usunięcie lub obniżenie progu do max. 0,5 cm. - dot. Wejścia bocznego. 	

		Pływalnia Koncertowa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunięcie przeszkody przed wejściem (wycieraczka), tak aby łatwo można było podjechać wózkiem inwalidzkim do wejścia obiektu. 2. Usunąć próg lub obniżyć do wys. max. 0,5 cm. 3. Montaż dzwonka alarmowego. 	
		Pływalnia Moczydło		<ol style="list-style-type: none"> 1. Usunąć przeszkody (wycieraczki) wystających pow. Poziomu nawierzchni, zagłębień itd. 2. Usunąć próg lub obniżyć do wys. max. 0,5 cm. 3. Montaż drzwi automatycznych zewnętrznych (rozsuwanych). 4. Montaż dzwonka alarmowego. 	
7	Korytarz	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		-	
		Hala Hawajska		-	
		Pływalnia Hirszfelda		-	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		-	
		Hala Arena Ursynów		1. Oznakowanie krawędzi stopni pierwszego i ostatniego kolorem kontrastowym.	
		Arena Active Club		1. Oznakowanie krawędzi stopni pierwszego i ostatniego kolorem kontrastowym.	
		Hala Hawajska		-	

8	Schody wewnętrzne	Pływalnia Hirszfelda	2021 r. - 2024 r.	1. Umieszczenie pochwytu na poprawnej wysokości tj. na wys. 110 cm. -dot. schodów na parterze i poziomie 2. 2. Rozważyć możliwość poszerzenia stopni do wymaganej szerokości tj. min. 35 cm. -dot. schodów na parterze i poziomie 2.	Maria Flisiak/UCSiR
		Pływalnia Koncertowa		1. Rozważyć możliwość poszerzenie powierzchni użytkowej schodów do min. 120cm.	
		Pływalnia Moczydło		1. Oznakowanie krawędzi stopni pierwszego i ostatniego kolorem kontrastowym. 2. Umieszczenie pochwytu na poprawnej wysokości tj. na wys. 110 cm /	
		Hala Arena Ursynów		brak windy	
		Arena Active Club		1. Rozważyć możliwość wymiany windy na głębszą o głębokości 210 cm. (szer. min. 110 cm.) 2. Obniżenie poręczy (górna część poręczy na wys. max. 90 cm.). 3. Obniżyć zewnętrzny panel sterujący (wysokość najwyższej położonego przycisku to max. 110 cm oraz w odległości 50 cm. od naroża kabiny w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie po str. zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi). 4. Obniżyć wewnętrzny panel sterujący w kabinie (wysokość najwyższej położonego przycisku to max. 110 cm). 5. Zmienić kolejność ułożenia przycisków (przyciski piętrowe powinny znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi).	

9	Winda	Hala Hawajska	2021 r. - 2024 r.	brak windy	Maria Flisiak/UCSiR
		Pływalnia Hirszfelda		<ol style="list-style-type: none"> 1. Rozważyć możliwość wymiany windy na głębszą o głębokości 210 cm. (szer. min. 110 cm.) 2. Obniżenie poręczy (górna część poręczy na wys. max. 90 cm.). 3. Obniżyć zewnętrzny panel sterujący (wysokość najwyżej położonego przycisku to max. 110 cm oraz w odległości 50 cm. od naroża kabiny w przypadku drzwi otwieranych jednostronnie po str. zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi). 4. Obniżyć wewnętrzny panel sterujący w kabinie (wysokość najwyżej położonego przycisku to max. 110 cm). 5. Zmienić kolejność ułożenia przycisków (przyciski piętrowe powinny znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi). 	
		Pływalnia Koncertowa		brak windy	
		Pływalnia Moczydło		brak windy	
		Hala Arena Ursynów		-	
		Arena Active Club		<ol style="list-style-type: none"> 1. Wymiana miski ustępowej (dł. 70 cm.) 2. Wymiana poręczy - obniżenie poręczy na wysokość max. 85 cm (górną krawędź poręczy) oraz długości takiej aby wystawała poza miskę ustępową na 10-15 cm. wycena, realizacja zadania. 3. Zmiana wysokości zawieszenia umywalki na wys. max. 80-85 cm. (przestrzeń pod umywalką min. 70 cm.). 	
		Hala Hawajska		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosować przestrzeń manewrową min. 150x150cm. 2. Wymiana miski ustępowej (dł. 70 cm.) . 3. Wymiana poręczy - w odległości od osi poręczy do osi muszli 30-35 cm o długości takiej aby wystawała poza miskę ustępową na 10-15 cm. 	

10	Toaleta	Pływalnia Hirszfelda	2021 r. - 2024 r.	<p>1. Dostosowanie szerokości drzwi do wymiarów min. 90 cm. szerokości. - dot. toalet na parterze i poziomie 2.</p> <p>2. Zakup i wymiana miski ustępowej wraz z montażem na poprawnej wysokości tj. miska na wysokości 45-48 cm. , długość miski 68 cm. - dot. toalet na parterze i poziomie 2.</p> <p>3. Demontaż poręczty prawej i umieszczenie jej w poprawnej odległości od osi muszli tj. 30-35 cm. - dot. toalet na parterze i poziomie 2.</p>	Maria Flisiak/UCSiR
		Pływalnia Koncertowa		1. Utworzyć toaletę dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z wymogami i standardami dostępności.	
		Pływalnia Moczydło		<p>1. Dostosowanie szerokości drzwi do wymiarów min. 90 cm. szerokości.</p> <p>2. Demontaż i montaż poręczy tak aby wystawały przed miskę ustępową na 10-15 cm.</p>	
11	Pomieszczenia	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		-	
		Hala Hawajska		<p>1. Poszerzenie wejścia do sauny, pokoju Kierownika drzwi o szer. Min. 90 cm.).</p> <p>2. Usunięcie lub obniżenie progu do max. 0,5 cm. (Sala nr 1/ 1 pietro).</p>	
		Pływalnia Hirszfelda		-	
		Pływalnia Koncertowa		-	
		Pływalnia Moczydło		<p>1. Poszerzenie wejścia do sauny rzymskiej i fińskiej, (drzwi o szer. Min. 90 cm.).</p> <p>2. Usunięcie lub obniżenie progu do max. 0,5 cm. - dot. Sauny rzymskiej. i fińskiej.</p>	
		Hala Arena Ursynów			

12	Ewakuacja	Arena Active Club	2021 r. - 2024 r.	1. Zakup Krzesła ewakuacyjnego.	Maria Flisiak/UCSiR
		Hala Hawajska		1. Zakup i montaż systemu dźwiękowego powiadamiającego o zagrożeniu. 2. Zakup Krzesła ewakuacyjnego.	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Zakup i montaż systemu dźwiękowego powiadamiającego o zagrożeniu. 2. Zakup Krzesła ewakuacyjnego.	
		Pływalnia Koncertowa		1. Zakup i montaż systemu dźwiękowego powiadamiającego o zagrożeniu. 2. Zakup Krzesła ewakuacyjnego.	
		Pływalnia Moczydło		1. Zakup i montaż systemu dźwiękowego powiadamiającego o zagrożeniu. 2. Zakup Krzesła ewakuacyjnego.	
13	Kasa	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm.	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm.	
		Hala Hawajska		1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm. 2. Przeniesienie recepcji z 1 piętra na parter, lub zakup schodolaza.	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm.	

		Pływalnia Koncertowa		1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm.	
		Pływalnia Moczydło		1. Powiększenie wnęki pod blatem kasy/recepcji na głębokość min. 30 cm.	
		Hala Arena Ursynów		1. Zakup i wymiana siedzeń: o wysokości 45-48 cm. szerokości 50 cm i głębokości 45 cm. 2. Instalacja przycisku alarmowego.	
		Arena Active Club		1. Zakup i wymiana siedzeń: o wysokości 45-48 cm. szerokości 50 cm i głębokości 45 cm. 2. Instalacja przycisku alarmowego.	
		Hala Hawajska		1. Zakup i wymiana siedzenia: o wysokości 45-48 cm. szerokości 50 cm i głębokości 45 cm. 2. Instalacja przycisku alarmowego. 3. Zakup i zawieszenie dwóch wieszaków: wieszaki na dwóch wysokościach tj. 110 cm i drugi 180 cm. 4. Wymiana płytek na antypoślizgowe (przejście z przebieralni do hal i sal)	

14	Przebieralnia	Pływalnia Hirszfelda	2021 r. - 2024 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie przestrzeni manewrowej tj. 150x150 cm. 2. Zakup i wymiana siedzenia: wymagane wymiary tj. wys. 45-48 cm, szer. siedzenia 50 cm. i głębokości 45 cm. 3. Zakup i zawieszenie dwóch wieszaków: wieszaki na dwóch wysokościach tj. 110 cm i drugi 180 cm. 5. Instalacja przycisku alarmowego. 6. Poszerzyć wejście do szatni oraz wszelkie przejścia z przebieralnia do przedsionaka i natrysków (min. 90cm.) - nawierzchnia nie może hamować kół wózka. 	Maria Flisiak/UCSiR
		Pływalnia Koncertowa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie przestrzeni manewrowej tj. 150x150 cm. 2. Zakup i wymiana siedzenia: wymagane wymiary tj. wys. 45-48 cm, szer. siedzenia 50 cm. i głębokości 45 cm. 3. Zakup i montaż dwóch wieszaków: wieszaki na dwóch wysokościach tj. 110 cm i drugi 180 cm. 4. Instalacja przycisku alarmowego. 	
		Pływalnia Moczydło		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i wymiana siedzenia: wymagane wymiary tj. wys. 45-48 cm, szer. siedzenia 50 cm. i głębokości 45 cm. 3. Zakup i montaż dwóch wieszaków: wieszaki na dwóch wysokościach tj. 110 cm i drugi 180 cm. 4. Instalacja przycisku alarmowego. 	
		Hala Arena Ursynów		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. 	

15	Prysznic	Arena Active Club	2021 r. - 2024 r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie kabiny prysznicowej do osób na wózkach inwalidzkich. 2. Zakup i montaż siedzeń na wys. 45-48 cm., szer. 50 cm. i głęb. 45 cm. 3. Montaż Baterii na ścianie obok siedziska. 4. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. 5. Montaż dozownika na ścianie na wys. 80-110cm. 	Maria Flisiak/UCSiR
		Hala Hawajska		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosowanie szerokości kabin prysznicowych do szer. 90cm. 2. Dostosowanie przestrzeni manewrowej min. 150x150 cm. 3. Zakup i montaż siedzeń na wys. 45-48 cm., szer. 50 cm. i głęb. 45 cm. 4. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. 5. Montaż dozownika na ścianie na wys. 80-110cm. 	
		Pływalnia Hirszfelda		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosować przestrzeń manewrową na wymaganą tj. 150x150cm. dot. parteru i poziomu 2. 2. Zakup i montaż siedzeń na wys. 45-48 cm., szer. 50 cm. i głęb. 45 cm. 3. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. - dot. parteru i poziomu 2. 4. Montaż dozownika na ścianie na wys. 80-110cm. - dot. parteru i poziomu 2. 	
		Pływalnia Koncertowa		<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż siedzeń na wys. 45-48 cm., szer. 50 cm. i głęb. 45 cm. 2. Montaż Baterii na ścianie onok siedziska 3. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. 4. Montaż dozownika na ścianie na wys. 80-110cm. - dot. parteru i poziomu 2. 	

		Pływalnia Moczydło		<ol style="list-style-type: none"> 1. Dostosować przestrzeń manewrową na wymaganą tj. 150x150cm. 2. Zakup i montaż siedzeń na wys. 45-48 cm., szer. 50 cm. i głęb. 45 cm. 3. Zakup i montaż półki na kosmetyki na wysokości 80-110cm. 4. Zakup i montaż dozownika na ścianie na wys. 80-110cm. 	
16	HALA/SALA/BASEN	Hala Arena Ursynów	2021 r. - 2024 r.	-	Maria Flisiak/UCSiR
		Arena Active Club		1. Dostosowanie sali siłowej do osób na wózkach (odstęp między maszynami), (wyposażenie w odpowiednie elementy)	
		Hala Hawajska		-	
		Pływalnia Hirszfelda		1. Rozważenie zakupu i montażu urządzenia pozwalającego na transfer osoby do basenu (podnośnik basenowy). 3. Dostosowanie sal TCA do osób na wózkach. (wyposażenie w odpowiednie elementy)	
		Pływalnia Koncertowa		1. Rozważenie zakupu i montażu urządzenia pozwalającego na transfer osoby do basenu (podnośnik basenowy)	
		Pływalnia Moczydło		1. Rozważenie zakupu i montażu urządzenia pozwalającego na transfer osoby do basenu (podnośnik basenowy)	

